

VEOLIA EAU
Territoire SUD Seine & Marne
47 bis Rue Guérin
77300 Fontainebleau

Monsieur BARBOSA
Direction du développement territorial
Communauté de Communes des Deux
Fleuves
29 av du Général de Gaulle
77 130 MONTEREAU FAULT YONNE

Fait à Fontainebleau, le 09/09/2022

Affaire suivie par : Sébastien Marion
Objet : PC 077 061 22 00001
Adresse : Chemin de Graviers - Cannes Ecluse

Monsieur le Président,

En réponse à votre demande, concernant l'affaire citée en objet, nous vous informons que le projet est desservi en eau potable par une conduite DN 150 située Chemin de Graviers.

Toutefois, au vu de la taille du projet : 140 logements + 1 résidence PA + un logement HLM + une Zone d'Activités Économiques, un modèle hydraulique devra être réalisé afin de s'assurer que le réseau actuel puisse assurer les besoins en eau du projet.

Tout déplacement ou surdimensionnement des ouvrages existants, ainsi que les branchements aux réseaux, qui font l'objet d'une demande séparée, seront à la charge du demandeur et facturés au coût réel.

Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Manager de Service Local,

Sébastien MARION

DocuSigned by:
Sébastien MARION
2EB11B97BBD445E...